

用電指標快訊：「大專院校」、「量販店」、「旅館」、「購物中心」及「百貨公司」能源大用戶之 109 年、110 年每平方公尺用電量

統計資料

為提供服務業各行業自我診斷、比較同業用電情況與能源管理實施參考，本次發布大專院校、量販店、旅館、購物中心及百貨公司能源大用戶(電力契約容量超過 800 瓩)用電參考指標，提供各業者檢視自身用電變化參考，進行後續能源管理。

- 一、**大專院校**：全臺 102 家大專院校，110 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 77.70 度，相較於去年同期下降約 7.77%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 27.16；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 218.96。
- 二、**量販店**：全臺 76 家量販店，110 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 343.09 度，相較於去年同期下降約 3.32%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 143.86；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 680.97。
- 三、**旅館**：全臺 61 家旅館，110 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 216.49 度，相較於去年同期下降約 8.64%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 89.28；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 514.94。
- 四、**購物中心**：全臺 29 家購物中心，110 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 269.06 度，相較於去年同期下降約 9.16%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 138.53；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 432.04。
- 五、**百貨公司**：全臺 63 家百貨公司，110 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 336.11 度，相較於去年同期下降約 9.17%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 144.17；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 661.29。