


健身中心

節能小撇步



電力流向分布

空調設備占比40%(冰水主機、水泵、送風機等)
 照明設備占比2%(LED筒燈、招牌燈、投射燈等)
 熱水設備占比55%(電熱水器、烤箱等設備)
 其他設備占比3%(飲水機、電腦、除濕機等設備)



主要節能措施及潛力

設備別	主要節電措施	單項節電率	整體節電率	回收年限
空調	採用高效率變頻冰水主機。	20~30%	8~12%	5~6年
	隨季節調整冰水溫度(夏：7℃、冬：9℃)。	3~6%	1~3%	立即
	空調設備定時清潔保養。	3~5%	1~2%	1年內
照明	騎樓燈、招牌燈裝設晝光感知器或定時開關，自動點滅燈具。	30~40%	1~2%	1年內
熱水	採用高效率熱泵熱水器。	50~60%	15~20%	3~5年
	隨季節調整熱水溫度(夏：55℃、冬：60℃)。	5~7%	3~4%	立即


節能措施照片



採用高效率熱泵熱水器



隨季節調整冰水出水溫度(夏：7℃、冬：9℃)



以定時器自動控制招牌燈點滅



隨季節調整熱水儲桶溫度(夏：55℃、冬：60℃)



經濟部能源署

廣告