用電指標快訊：「大專院校」、「量販店」、「旅館」、「購物中心」及「百貨公司」能源大用戶之 107 年、108 每平方公尺用電量統計資料

為提供服務業各行業自我診斷、比較同業用電情況與能源管理實施參考，本次發布大專院校、量販店、旅館、購物中心及百貨公司能源大用戶(電力契約容量超過 800 瓩)用電參考指標，提供各業者檢視自身用電變化參考，進行後續能源管理。

- 一、大專院校：全臺 111 家大專院校，108 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 85.73 度，相較於去年同期下降約 1.67%。
- 二、量販店：全臺 80 家量販店，108 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 357.05 度，相較於去年同期下降約 0.71%。
- 三、旅館：全臺 71 家旅館，108 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 253.55 度，相較於去年同期上升約 1.23%。
- 四、購物中心：全臺 27 家購物中心，108 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 333.25 度，相較於去年同期下降約 0.81%。
- 五、百貨公司：全臺 62 家百貨公司，108 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 377.33 度，相較於去年同期上升約 2.59%。

附表、5 大服務業 107 年、108 年每平方公尺用電量數值

序號	行業別	樣本數(家)	107 年 每平方公尺用電 量參考指標 (kWh/m ²) (A)	108 年 每平方公尺用電 量參考指標 (kWh/m ²) (B)	差異 變化 (B-A)/A
1	大專院校	111	87.19	85.73	-1.67%
2	量販店	80	359.60	357.05	-0.71%
3	旅館	70	248.32	251.33	1.21%
4	購物中心	27	335.96	333.25	-0.81%
5	百貨公司	62	367.81	377.33	2.59%

註 1：本表所列每平方公尺用電量(kWh/m²)，資料來源為非生產性質行業能源查核申報資料，以 5 大服務業能源大用戶 107 年及 108 年實際用電量除以總樓地板面積(不含室內停車場面積)計算而得。

註 2：每平方公尺用電量為參考指標，可平減營業規模因素，數值愈小表示其用電量愈低或用電效率可能愈佳，但仍受其他因素影響。