用電指標快訊：「大專院校」、「量販店」、「旅館」、「購物中心」及「百貨公司」能源大用戶之 107 年、108 每平方公尺用電量統計資料

為提供服務業各行業自我診斷、比較同業用電情況與能源管理實施參考，本次發布大專院校、量販店、旅館、購物中心及百貨公司能源大用戶(電力契約容量超過 800 瓩)用電參考指標，提供各業者檢視自身用電變化參考，進行後續能源管理。

- 一、大專院校：全臺 111 家大專院校，108 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 85.73 度，相較於去年同期下降約 1.67%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 37.26；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 230.33。
- 二、量販店：全臺 80 家量販店，108 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 357.05 度，相較於去年同期下降約 0.71%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 158.09；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 708.29。
- 三、旅館：全臺 71 家旅館，108 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 253.55 度，相較於去年同期上升約 1.23%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 123.17；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 583.29。
- 四、購物中心：全臺 27 家購物中心，108 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 333.25 度，相較於去年同期下降約 0.81%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 214.70；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 521.26。
- 五、百貨公司：全臺 62 家百貨公司，108 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 377.33 度，相較於去年同期上升約 2.59%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 170.13；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 762.08。