

用電指標快訊：「大專院校」、「量販店」、「旅館」、「購物中心」及「百貨公司」能源大用戶之 111 年、112 年每平方公尺用電量
統計資料

為提供服務業各行業自我診斷、比較同業用電情況與能源管理實施參考，本次發布大專院校、量販店、旅館、購物中心及百貨公司能源大用戶(電力契約容量超過 800 瓩)用電參考指標，提供各業者檢視自身用電變化參考，進行後續能源管理。

- 一、**大專院校**：全臺 98 家大專院校，112 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 83.27 度，相較於去年同期上升約 1.25%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 29.73；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 266.80。
- 二、**量販店**：全臺 72 家量販店，112 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 355.71 度，相較於去年同期上升約 1.48%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 163.73；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 738.82。
- 三、**旅館**：全臺 60 家旅館，112 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 242.79 度，相較於去年同期上升約 5.72%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 91.97；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 552.75。
- 四、**購物中心**：全臺 29 家購物中心，112 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 325.18 度，相較於去年同期上升約 3.37%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 200.30；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 569.89。
- 五、**百貨公司**：全臺 60 家百貨公司，112 年的「每平方公尺用電量」(單位：度/平方公尺)平均值為 340.69 度，相較於去年同期下降約 0.25%，前 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 138.09；後 5 家「每平方公尺用電量」平均值約 645.85。