


眼鏡鐘錶店

節能小撇步



電力流向分布

空調設備占比55%(冷氣機)
照明設備占比20%(天花板燈、招牌燈、騎樓燈等)
送排風系統占比6%(循環扇)
其他設備占比19%(驗光儀、加工機等)



眼鏡鐘錶店電力流向分布

主要節能措施及潛力

設備別	主要節電措施	單項節電率	整體節電率	回收年限
空調	採用一級能效冷氣機。	20~30%	10~15%	3~5年
	增設循環扇，提高冷氣溫度不低於26℃。	6~12%	3~6%	2~3年
	空調設備定時清潔保養。	3~5%	1.5~3%	1年內
	裝設空氣簾或自動門，防止冷氣外洩。	2~6%	1~3%	1~2年
照明	採用高效率LED燈具、燈管或燈泡。	30~50%	6~10%	1~3年
	採行減光措施，善用自然採光。	15~30%	3~6%	立即
	騎樓燈、招牌燈裝設晝光感知器或定時開關，自動點滅燈具。	30~40%	6~8%	1年內


節能措施照片




裝設玻璃門防止冷氣外洩



增設循環扇，提高冷氣溫度不低於26℃



騎樓燈、招牌燈裝設定時開關，
自動點滅燈具



採用高效率LED燈具、燈管或燈泡



經濟部能源局

廣告